

कार्यालय

मुख्य

अग्निशमन

ईमेल—cfonl.ukls@gmail.com,

अधिकारी

नैनीताल

(हल्द्वानी)

पत्रांकः— सी०एफ०ओ०—न—६(झ०) / २०२२
सेवा में,

दिनांक—जून २० , २०२२

OWNER/MANAGER,
K V M PUBLIC SCHOOL,
AANPUR NAWAS LAMACHAUR,
HALDWANI, DISTT-NAINITAL, UTTARAKHAND,

विषयः— अग्निशमन सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण—पत्र के नवीनीकरण के सम्बन्ध में।

कृपया उपरोक्त विषयक एवं आवेदक के आवेदन पत्र सं०—२३०८८३६६ दिनांकः—०७.०६.२०२२ के परिपेक्ष्य में
इस कार्यालय से निर्गत आदेश दिनांकः—०८.०६.२०२२ के अनुपालन में प्रभारी अग्निशमन अधिकारी हल्द्वानी द्वारा K V M
PUBLIC SCHOOL, AANPUR NAWAS LAMACHAUR, का प्राथमिक अग्निसुरक्षा दृष्टिकोण से निरीक्षण किया गया उक्त
के अनुसार वर्तमान में निम्नांकित अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था पाई गई।

- परिसर में अण्डर ग्राउण्ड रिजर्व वाटर टैंक 10 हजार ली० क्षमता का प्राविधान किया गया है।
- संस्थान परिसर में 10 अद्द ABC टाईप फायर एक्सटिंग्यूशर 04 किग्रा क्षमता, 02 अद्द CO₂ टाईप फायर
एक्सटिंग्यूशर 4.5 किग्रा क्षमता एवं 01 अद्द होजरील मय फिटिंग्स का प्राविधान किया गया है।

उपरोक्त के अतिरिक्त संस्थान का किसी भी कार्य दिवस में मुझ अधोहस्ताक्षरी द्वारा अग्निसुरक्षा दृष्टिकोण से
निरीक्षण किया जा सकता है साथ ही निर्देशित किया जाता है कि —

- संस्थान के विस्तार/अतिरिक्त निर्माण किये जाने की दशा में तदनुसार NBC-2016 के Part-04 में निहित मानको के
अनुसार अतिरिक्त अग्निसुरक्षा व्यवस्था किया जाना अनिवार्य होगा।
- संस्थान/परिसर में प्रत्येक समय पानी रिजर्व रखा जाना अनिवार्य होगा तथा स्थापित अग्निसुरक्षा व्यवस्था की
कार्यक्षमता व रख-रखाव को प्रत्येक समय उच्च स्तर पर बनाय रखेगे।
- सभी बाहर निकलने या बचाव के रास्ते, सैटबैक प्रत्येक दशा में अवरोध मुक्त रखी जायें।
- आपके संस्थान में कार्यरत कर्मचारियों को उपलब्ध अग्निशमन यन्त्रों का सुरक्षित निष्क्रमण प्रक्रिया (Evacuation) का
ज्ञान होना आवश्यक है।

5. विद्युत स्विच बोर्ड/विद्युत पैनल के आस-पास तथा निकास मार्ग, भवन सैट बैक क्षेत्र में किसी समग्री का भण्डारण
नहीं किया जायेगा, भण्डारण किये जाने पर यह प्रबन्धन की लापरवाही मानी जायेगी तथा भविष्य में अग्निदुर्घटना घटित
होने पर बीमा दावे हेतु संस्तुति नहीं की जायेंगी।

6. प्रत्येक 03 वर्ष से पूर्व इस कार्यालय से अग्निशमन यन्त्रों का परीक्षण कराकर (नियमानुसार, 10 रु० प्रति फायर
एक्सटिंग्यूशर टैरिंग शुल्क) निर्धारित शुल्क—(फायर सर्विस हैड 0070 अन्य प्रशासनिक सेवाएं 60 अन्य सेवाये, 109
अग्नि से संरक्षण एवं नियन्त्रण कराया जायेगा) अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण—पत्र का नवीनीकरण कराया जाना अनिवार्य
होगा। प्रमाण—पत्र नवीनीकृत नहीं कराये जाने की दशा में यह अनापत्ति प्रमाण—पत्र स्वतः ही निरस्तः समझा जायेगा।
साथ ही प्रत्येक छः माह में भवन अथवा परिसर में अग्निसुरक्षा व्यवस्था एवं उपकरणों की स्थिति संतोषजनक एवं
कार्यशील होने का स्व-घोषणा प्रमाण—पत्र/SELF AUDIT REPORT प्रस्तुत/अपलोड करना होगा।

7. निर्गत अग्निसुरक्षा प्रमाण—पत्र का उपयोग किसी अवैध निर्माण/कब्जे को नियमित करने के लिए मान्य नहीं होगा।

अतः इस कार्यालय से दिये गये निर्देश/सुझाव तथा शर्तों का पालन किए जाने एवं प्रभारी अग्निशमन
अधिकारी हल्द्वानी द्वारा मुझ अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को प्रेषित संस्तुति आख्यां पत्रांक—न—/फा०४०/२०२२ के आधार
पर K V M PUBLIC SCHOOL, AANPUR NAWAS LAMACHAUR, को दिनांक—२० जून २०२२ से १९ जून २०२५ तक
अधिभोग (Occupancy)/अध्यासन किए जाने हेतु अग्निसुरक्षा दृष्टिकोण से इस कार्यालय को कोई आपत्ति नहीं है।

अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है।

6/6 W/ २०.६.२२

मुख्य औग्निशमन अधिकारी
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
नैनीताल (हल्द्वानी)

③ *hause*
MANAGER
K V M PUBLIC SCHOOL
Lamachaur, Haldwani (U.K.)

PRINCIPAL
Chandu
K V M PUBLIC SCHOOL
Lamachaur, Haldwani (U.K.)

Appendix -XII

FIRE SAFETY CERTIFICATE

NO.CFO-N-6(E)/2022

Dated 20/06/24.

Certified that the K.V.M Public School (23088366) [name of the building or premises] at Aanpuk Nawal Shikshanagar Lamachaur Haldwani (address) comprised of 0 basements and 2 upper floors owned/occupied by K.V.M Public School

(name of the institution) have complied with the prevention and fire safety requirements in accordance with rule of state/ut fire service rules, and verified by the officers concerned of fire service on 20.06.2022 (date of inspection) in the presence of Principal K.V.M.P.School (name and addresses of the manager/secretary or his representative) and that the building/premises is fit for occupancy class XII with effect from 20.06.22 for a period of Three years years in accordance with rule and subject to compliance of the conditions as appended.

1. All the fire safty arrangement provided therein shall be maintained in good working conditions at all time.
2. The means of escape shall be kept unlocked and unobstructed for unhindrance evacuation of occupants in case of emergency.
3. The trained staff should be available round the clock.

Issued on 20.06.2024 at Lamachaur (Haldwani) by.

Strike out whichever is not applicable

Signature with seal

Name

Designation

TO,

K.V.M Public School

Lamachaur Haldwani

(Name & Address of the Institution)

ENDORSEMENT

The No Objection Certificate issued by fire Service stand cancelled and annulled due to.....

(reasons to be recorded)

Bhawne
MANAGER
KVM PUBLIC SCHOOL
LAMACHAUR, HALDWANI

Chauhan
Principal
K.V.M Public School
LAMACHAUR